



CERTIFICATE

B - 9077 - FD - K 1026 - version a

We certify that the fire detection component:

OPTICAL SMOKE DETECTOR WITH INTEGRATED SHORT-CIRCUIT ISOLATOR
Apollo Fire Detectors Ltd Soteria Dimension FL5100-600
Base:
Apollo Fire Detectors Ltd Soteria Dimension FL5000-200

Manufactured at
Havant, UK

complies with the following specifications:

BOSEC Mark Rules:
Administrative and Legal Clauses (20151112);
Certification rules Products (20170613);
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006; EN54-17:2005/AC:2007

based upon the test report of the laboratories ANPI & Certificate of Constancy of Performance (CPR):

BFS/REDI/579-2018.03.04 & 0832-CPR-F1539

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
United Kingdom

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components.*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 20 March 2018

19 March 2030


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



This certificate and the annexes may only be copied completely and without any alteration.



CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 1026 - version a

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE AVEC ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT
Apollo Fire Detectors Ltd Soteria Dimension FL5100-600
Socle:
Apollo Fire Detectors Ltd Soteria Dimension FL5000-200

Fabriqué à
Havant, UK

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque **BOSEC**:
Clauses administratives et juridiques (20151112);
Règles de certification Produits (20170613);
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006; EN54-17:2005/AC:2007

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/579-2018.03.04 & 0832-CPR-F1539

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Royaume-Uni

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 20 mars 2018

19 mars 2030


a.i.
Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Ce certificat avec ses annexes ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune modification.



CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 1026 - versie a

Wij certificeren dat de branddetectiecomponent:

OPTISCHE ROOKMELDER MET GEÏNTEGREERDE KORTSLUIT-ISOLATOR:
Apollo Fire Detectors Ltd Soteria Dimension FL5100-600
Voetstuk:
Apollo Fire Detectors Ltd Soteria Dimension FL5000-200

Gefabriceerd te
Havant, UK

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het **BOSEC**-merk:
Administratieve en juridische clausules (20151112);
Certificatieregels Producten (20170613);
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006; EN54-17:2005/AC:2007

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & Certificaat van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/579-2018.03.04 & 0832-CPR-F1539

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma


Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Verenigd Koninkrijk

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken.*

**Dit certificaat werd afgeleverd onder de
door het BOSEC-merkcomité en ANPI
bepaalde voorwaarden en is geldig tot**

19 maart 2030

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 20 maart 2018


Secretaris-Generaal
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be



Dit certificaat met zijn bijlagen mag alleen in zijn geheel en zonder enige wijziging gereproduceerd worden.