



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICATE

N° B - 9077 - FD - K 1012

We certify that the fire detection component:

OPTICAL SMOKE DETECTOR Apollo Fire Detectors Ltd SA5100-600 *Manufactured at Havant (U.K.)*
with integrated short-circuit isolator
BASE : Apollo Fire Detectors Ltd SA5000-200

comply with the following specifications :

BOSEC Mark Rules : Products Certification (BOSEC - Products rules E dd 20151112) and Administrative and Legal Clauses (BOSEC - Admin Legal Rules E dd 20151112)
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006, EN 54-17:2005

on the base of the report of the laboratories ANPI & Certificate of Constancy of Performance (CPR):

BFS/REDI/567-2016.06.29 & 0832-CPR-F0755 - 2015.07.17 Iss N°2

*This certificate is only valid if the **detectors** are provided with the mark **BOSEC**.*

The company

APOLLO FIRE DETECTORS LTD.,
36 Brookside Road
HAVANT, HAMPSHIRE, PO9 1JR
UNITED KINGDOM

*is authorised to use the mark **BOSEC** on the above mentioned **detectors**.*

*This certificate is granted subject to the **ANPI**
terms and conditions and is valid until*

the 13th of July 2028

*signed on behalf of **ANPI**
Brussels, the 14th of July 2016*

The General Secretary
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

This certificate may only be copied completely and without any adding.

CERTIFICAT

N° B - 9077 - FD - K 1012

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE Apollo Fire Detectors Ltd SA5100-600 *Fabrique à Havant (U.K.)*
Avec isolateur de court circuit intégré
SOCLE : Apollo Fire Detectors Ltd SA5000-200

répond aux prescriptions suivantes :

Règlement de la marque BOSEC : Règles de certification Produits (BOSEC - Products rules F dd 20151112) et
Clauses administratives et juridiques (BOSEC - Admin Legal Rules F dd 20151112)
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006, EN 54-17:2005

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/567-2016.06.29 & 0832-CPR-F0755 - 2015.07.17 Iss N°2

*Le certificat n'est valable que si les **détecteurs** sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

**APOLLO FIRE DETECTORS LTD.,
36 Brookside Road
HAVANT, HAMPSHIRE, PO9 1JR
UNITED KINGDOM**

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les **détecteurs** ci-dessus.*

*Ce certificat est délivré aux conditions définies par
ANPI et est valable jusqu'au*

13 juillet 2028

*signé au nom de **ANPI***

Bruxelles, le 14 juillet 2016

*Le Secrétaire Général
M. Vandendoren*

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité et sans aucune surcharge.



003-PROD
ISO/IEC 17065

BOSEC

CERTIFICAAT

N° B - 9077 - FD - K 1012

Wij certificeren dat het branddetectiecomponent:

OPTISCHE ROOKMELDER Apollo Fire Detectors Ltd SA5100-600

Met geïntegreerde kortsluitisolator

VOETSTUK: Apollo Fire Detectors Ltd SA5000-200

Gefabriceerd te Havant (U.K.)

beantwoordt aan de volgende voorschriften :

Reglement van het BOSEC-merk : certificatieregels Producten (BOSEC - Products rules N dd 20151112) en de Administratieve en juridische clausules (BOSEC - Admin Legal Rules N dd 20151112)
EN 54-7:2000/A1:2002/A2:2006, EN 54-17:2005

op basis van de laboratoria ANPI beproevingsverslag & Certificaat van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/567-2016.06.29 & 0832-CPR-F0755 - 2015.07.17 Iss N°2

*Het certificaat is alleen geldig indien de **detectoren** van het merk **BOSEC** voorzien zijn.*

De firma

APOLLO FIRE DETECTORS LTD.,
36 Brookside Road
HAVANT, HAMPSHIRE, PO9 1JR
UNITED KINGDOM

*heeft toestemming om het merk **BOSEC** op de bovenvermelde **detectoren** te gebruiken.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door
ANPI *bepaalde voorwaarden en is geldig tot*

13 juli 2028

*ondertekend namens **ANPI***

Brussel, 14 juli 2016

De Secretaris-Generaal
M. Vandendoren

asbl **ANPI** vzw - Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tel: +32.10.47.52.11 Fax: +32.10.47.52.70 Email: info@anpi.be Internet: www.anpi.be

Dit certificaat mag alleen in zijn geheel en zonder enige toevoeging gereproduceerd worden.