



CERTIFICATE

B - 9077 - FD - K 029 - version k

We certify that the fire detection component:

HEAT DETECTORS:

Apollo Fire Detectors Ltd 55000-420 XP95

Limotec 55000-420LIM

Base: 45681-210 XP95

Manufactured at Havant, United Kingdom

complies with the following specifications:

BOSEC Mark Rules:

Administrative and Legal Clauses (20151112);

Certification rules Products (20170613);

EN 54-5:2000/A1:2002

based upon the test report of the laboratories ANPI & Certificate(s) of Constancy of Performance (CPR):

BFS/REDI/399 – 2012.09.28, ADD1 - 2019.01.18, ADD2 - 2019.08.09. & 0832-CPR-F1722

*This certificate is only valid if the products are marked with the **BOSEC** label.*

The company

Apollo Fire Detectors Ltd

36 Brookside Road

Havant

Hampshire PO9 1JR

United Kingdom

*is authorised to use the brand **BOSEC** on the above mentioned components. An instruction manual shall be provided with each detector*

**The certificate is granted subject to the
BOSEC brand committee and ANPI terms
and conditions and is valid until**

signed on behalf of **ANPI**
Brussels, 09 September 2019

31 August 2022


Secretary-General
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion

Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve

Tél: +32 10 47 52 11 Fax: +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAT

B - 9077 - FD - K 029 - versionk

Nous certifions que le composant de détection incendie:

DETECTEURS THERMIQUES:
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-420 XP95
Limotec 55000-420LIM
Socle: 45681-210 XP95

*Fabriqué à Havant,
Royaum-Uni*

répond aux prescriptions suivantes:

Règlement général de la marque **BOSEC**:
Clauses administratives et juridiques (20151112);
Règles de certification Produits (20170613);
EN 54-5:2000/A1:2002,

sur base du rapport d'essais des laboratoires ANPI & Certificat(s) de Constance des Performances (CPR):

BFS/REDI/399 – 2012.09.28, ADD1 - 2019.01.18, ADD2 - 2019.08.09 & 0832-CPR-F1722

*Le présent certificat n'est valable que si les composants sont pourvus du label **BOSEC**.*

La firme

Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Royaume-Uni

*est habilitée à apposer la marque **BOSEC** sur les composants ci-dessus. Une notice d'emploi doit être fournie avec chaque détecteur.*

**Ce certificat est délivré aux conditions
définies par le comité de la marque
BOSEC et ANPI et est valable jusqu'au**

signé au nom de **ANPI**
Bruxelles, le 09 septembre 2019

31 août 2022


a.i.
Secrétaire Général
T. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be





CERTIFICAAT

B - 9077 - FD - K 029 - versie k

Wij certificeren dat de branddetectiecomponent:

THERMISCHE DETECTOREN :
Apollo Fire Detectors Ltd 55000-420 XP95
Limotec 55000-420LIM
Base: 45681-210 XP95

Gefabriceerd te Havant, United Kingdom

beantwoordt aan de volgende voorschriften:

Reglement van het **BOSEC**-merk:
Administratieve en juridische clausules (20151112);
Certificatieregels Producten (20170613);
EN 54-5:2000/A1:2002,

op basis van het beproevingsverslag van de laboratoria ANPI & Certificaten van Prestatiebestendigheid (CPR):

BFS/REDI/399 – 2012.09.28, ADD1 - 2019.01.18, ADD2 - 2019.08.09 & 0832-CPR-F1722

*Het certificaat is alleen geldig indien de componenten van het **BOSEC** merk voorzien zijn.*

De firma

Apollo Fire Detectors Ltd
36 Brookside Road
Havant
Hampshire PO9 1JR
Verenigd Koninkrijk

*heeft toestemming om het **BOSEC** merk op de bovenvermelde componenten te gebruiken. Een gebruiksaanwijzing moet met elke detector geleverd worden.*

Dit certificaat werd afgeleverd onder de door het BOSEC-merkcomité en ANPI bepaalde voorwaarden en is geldig tot

ondertekend namens **ANPI**
Brussel, 09 september 2019

31 augustus 2022


Secretaris-Generaal
F. DOUILLET

asbl **ANPI** vzw - Association Nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion
Parc scientifique Fleming - Granbonpré 1 B-1348 Louvain-La-Neuve
Tél: +32 10 47 52 11 **Fax:** +32 10 47 52 70 cert@anpi.be www.anpi.be

